

NORTH



EXISTING BUILDING PLAN OF " SPRINGDALE MODERN PUBLIC SCHOOL" SITUATED AT MALPURA, AGRA

AREA CHART

SQ. MTS.

TOTAL LAND AREA	6080.00
EXISTING COV. AT G.F	293.97
EXISTING COV. AT F.F	285.24
EXISTING COV. AT S.F	285.24
EXISTING COV. AT MUMTY	22.71
TOTAL COV. AREA	887.16

DOOR/WINDOW SCHEDULE

G	GATE	4.50M WIDE
D	DOOR	1.50 M X 2.10 M
D1	DOOR	0.90 M X 2.10 M
D2	DOOR	0.75 M X 2.10 M
W	WINDOW	1.20M X 1.20M
V1	VENTILATOR	0.90 M X 0.45 M

SPECIFICATION

FOUNDATION	:	CEMENT@CONC. 1:4:8
WALLS	:	1st CLASS BRICKS
DOORS AND WINDOWS	:	IRON FRAMES & WOODEN
STAIRS	:	R.C.C. WORK
ROOF	:	R.C.C. SLAB
PLASTER	:	CEMENT & MORTAR
FINISHING	:	WHITE & COLOR WASHING

Ar. Shubendra Singh
CA/2019/112107

FIRE LEGEND

5KG FIRE EXTINGUISHER		11
HOSE REEL		5
FIRE BUCKET		11
10000LT TERRACE TANK		1
TERRACE TANK PUMP 900LPM		1
DOWN COMER		5

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2024/112569/AGR/AGRA/3212/CFO
दिनांक: 26-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SPRINGDALE MODERN PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **MALPURA, MALPURA AGRA, AGRA** तहसील - **AGRA SADAR**, प्लॉट एरिया **6080 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **864.45** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SPRINGDALE MODERN PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-03-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAVI KANT BHALA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **31-03-2024** से **31-03-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SPRINGDALE MODERN PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SPRINGDALE MODERN PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : सैटबैक के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सत्ता प्राधिकारी संस्था से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **31-03-2024**
स्थान : **AGRA**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(DEVENDRA KUMAR SINGH)

[F2DB06646E395F713D1AC9A97D5713C15BC5CF9E]

31-03-2024